

Arbeitsbereich/Arbeitsplatzplatz: Lager 311

| Gefährdungsart                       | Gefährdungsgrad |        |         |
|--------------------------------------|-----------------|--------|---------|
|                                      | hoch            | mittel | niedrig |
| Mechanische Gefährdung               |                 | X      |         |
| Elektrische Gefährdung               |                 |        | X       |
| Gefahrstoffe                         | X               |        |         |
| Brand-oder Ex-Gefährdung             | X               |        |         |
| Thermische Gefährdung                |                 |        | X       |
| Belastung durch Arbeitsumgebung      |                 |        | X       |
| Arbeitsschwere                       |                 | X      |         |
| Restrisiko                           |                 |        | X       |
| Gefährdung durch Biostoff            |                 |        | X       |
| Spezielle Physikalische Gefährdungen |                 |        | X       |
| Psychische Belastungen               |                 |        | X       |
| Sonstige Gefahren                    |                 |        | X       |

*Lager 311*      *EX Zone*

alte Bez. „Lager für Lösemittel“

# Lagerklassen: LK 3

## 3

Entzündbare Flüssigkeiten/Lagerklasse 3



## Abwasser:

Abwasser und Löschwasser in innerbetriebliches Abwassersystem. Raum als Wanne ausgebildet

## Kapazität: 32 Palettenplätze

## Be-und Entlüftung

Luftabsaugung Schlotsog  
Belüftung über Schlitze in der Nottür

## Notausgang:

Ein Haupteingang von Lager 310 und ein Notausgang vorhanden.

## Brandmelder:

Brandmeldeanlage vorhanden

## Blitzschutz:

Blitzableiter

## Flucht- und Rettungsplan

Gebäude 3 / 1:100  
Grundriss Erdgeschoss

## LEGENDE

-  Feuerlöscher  
 Rauchabzug  
 best. horizontaler Fluchtweg  
 Fluchttür, Fluchtrouten, Fluchtweg  
 Überflurhydrant

## Übersicht Gebäude 1-4



Textilcolor AG, 9475 Sevelen  
Schludstrasse 6


Textilcolor Gebäude Nr. **3**  
Parzelle Nr. 1796  
Assek. Nr. 2086

EG

Grundriss 1:100

Plan Nr. 5600.3 – EG

gez. 31.05.2016, JZ Keller + Steiner AG, Ingenieurbüro, Sevelen



**Hautgefährdungen durch:**

- Lösungsmittel / Tenside
- Entfettende, reizende oder ätzende Stoffe und Zubereitungen mit den
- H&P Sätze beachten! SIDAT und Betriebsanweisungen beachten
- Hautresorptive Gefahrstoffe
- Hautsensibilisierende Gefahrstoffe
- Nicht mit den Stoffen in Berührung kommen

**Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Hautschäden**

- Einsatz von Hautschutzsalbe Kerodex 1 oder ähnliche, diese schützt die Haut zuverlässig gegen Wasser und wässrige Medien wie Säuren, Laugen, Tenside, Kühlschmiermittel usw.
- Tragen von geeigneten Arbeitshandschuhen (siehe Hautschutzplan)

**Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und sonstigen Gefahren:**

- Standfeste Regale
- Eigener Brandabschnitt
- Raumbelüftung
- Feuerlöscher vorhanden und markiert (4 Stdn. nachaktive Selbstleuchtfolie)
- Fluchttüren gekennzeichnet (4 Stdn. nachaktive Selbstleuchtfolie)
- Schwelle an den beiden Türen um auslaufende Stoffe nicht aus dem Lager laufen zu lassen. Kapazität 1000l
- Luftabsaugung vorhanden Schlotsog
- Belüftung über Schlitze in der Nottür

**Zusätzliche Schutzmassnahmen zur Minimierung des Restrisikos:**

- Sicherheitsschuhe Schutzklasse S3
- Sicherheitskleidung (antistatisch)
- Schutzhandschuhe
- Schutzbrillen laut PSA Liste
- Thermobekleidung für den Winter
- Staplerschulung
- Allgemeine Schulungen
- Hautschutzcreme ist kostenlos verfügbar
- Lagerklassenschulung
- Schulung der Gefährdungsbeurteilung

Erstellt (Datum/Kurzzeichen): 14.01.21 wo  
Geprüft am 22. Dezember 2021/wo (SIFA)